



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и ЦР ГУ МЧС России по РС (Я)

(наименование органа государственного пожарного надзора)

677009 г. Якутск ул. Кальвица, 16/1 тел. 223 016, электронная почта: mchs @ pud.ysn.ru.
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности по Амгинскому району

678600 Амгинский район с. Амга, ул. Партизанская, 54 тел. 4-22-01.

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 68 / 01 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МБДОУ детский сад «Чуораанчык»

Заведующая Захарова Елена Семеновна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Амгинского района по пожарному надзору № 68 от «12» декабря 2016 года,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. «21» декабря 2016 г. по 14 ч. 30 мин. «21» декабря 2016 г. проведена внеплановая проверка начальником ОНД по Амгинскому району капитаном внутренней службы Илларионовым А.И.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

МБДОУ детский сад «Чуораанчык» по адресу: с. Эмиссы ул. Мира, 19

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ детского сада «Чуораанчык» Захаровой Еленой Семеновной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативно-правового Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте установить вывод сигналов с срабатывания пожарной сигнализации на пульт «01» без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации.	в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 – с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ч. 7 ст. 83 ФЗ-123)	До 01.05.2017	
2.	Установить пожарный водосем для целей наружного пожаротушения.	(п.2.П.ОНД 2.04.02-34)	До 31.05.2017	

3.	На объекте исполнительская документация на установку и системы автоматической пожарной сигнализации отсутствует, устройство и система автоматической пожарной сигнализации не подтверждается по ГОСТ-у 2.601-95. Заменить пожарные извещатели, у которых срок годности истек.	(п. 61 ППР, ГОСТ 2.601-95).	До 01.08.2017 г.
----	---	-----------------------------	---------------------

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
 - руководители федеральных органов исполнительной власти;
 - руководители органов местного самоуправления;
 - лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
 - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
 - должностные лица в пределах их компетенции.
- Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД по Амгинскому району

капитан в. службы

Илларионов А.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 21 » декабря 20 16 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получила:

(подпись)

заведующая Захарова Е.С.

(должность, фамилия, инициалы)

« 22 » декабря 2016 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору